

רשימה מנחה לעריכת מבדק פנימי בית ספרי על ידי הצוות ביה"ס

אחת ל-3 חודשים בתאריך מוסכם מראש, יערך סקר בטיחות לפי רשימת מבדק מצורפת.

1. הצר המוסד:

- החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים
- בחצר לא ימצא מכשול או פסולת מכל סוג
- לא יהיו מקומות ללא ניקוז מתאים שיאפשרו שלוליות מים
- מתקן לאיסוף אשפה
- בריות מי שתייה
- פרגולות
- הצמחייה והעצים בחצר יהיו גזומים ולא יהיו סכנה
- הגדר תהייה מושלמת ללא פתחים או קרעים
- חניית האופנים תהייה מוסדרת ומופרדת

2. ציוד ומטפי כיבוי אש:

- בדיקה של כלל הכיחות ווידוא אי הימצאותם של תומרים דליקים או קישוטים
- ארונות כיבוי האש יהיו שלמים ללא קצוות חדים, פתיחת הארון תהייה מהירה
- עמדות הכיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון
- ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו מושלמים בכפוף לפירוט התחנה

3. מסדרונות:

- המסדרון יהיה פנוי מכל מכשול וחפץ
- עד לגובה של 2 מטר מהרצפה או מהקרקע לא יבלטו עצמים כלשהם
- מצנני המים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות
- לא יהיו מפגעי תשתית, סדקים במבנה, רצפות שקועות או תקרות עקומות

4. ביתות לימוד:

- מתלי המעילים לא יהיו נמוכים מ- 1.80
- ארונות וספריות יהיו מקובעים למניעת התהפכות
- חלונות וויטרינות יהיו מחומר שאינו מתנפץ
- בלוח הכיתה לא יהיו בליטות או פינות חדות
- הידיות והמנעולים יהיו מחיפוי רוזטות ויהיו שלמות

5. חשמל:

- יש לבדוק את גופי תאורת החירום
- יש לבדוק נעילת ארון חשמל מרכזי
- יש לוודא שכלל מכשירי החשמל מסומנים במדבקת בדיקה
- מפסקים ונקודות מאור מתחת לגובה של 1.80 יהיו ממוגנים
- גופי תאורה יהיו ממוגנים מפגיעה פיזית
- אין להשתמש שימוש בכבל מאריך
- יש לוודא שילוט חירום בנושא בטיחות ובטיחות בכלל בתי הספר
- יש לבדוק ממסר פחת
- יש לוודא שכלל חומרי הניקוי והחיסוי מוחזקים בארון נפרד ונעול