



## טופס ביקורת בטיחות לפתיחת שנת הפעילות תשע"ח

"כִּי תִבְנֶה בַּיִת חֲדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקָה לְגַגְגָּךְ וְלֹא תֵשִׂים דָּמִים בְּבֵיתְךָ כִּי יִפֹּל הַנֶּפֶל מִמֶּנּוּ" (דברים כב 8)

רכז/ת שלום,

מובא לכם בזאת טופס מבדק לקיום סקר בטיחות לפתיחת שנת הפעילות תשע"ח,

טופס זה הינו כלי עזר עבורך לביצוע סקר הבטיחות במבנה פעילות על בסיס רשימת מבדק למבנה תנועת נוער כפי שנכתב והופץ ע"י משרד החינוך.

באחריותך לבצע סקר זה בתקופת חודש ספטמבר - חודש הפעילות הראשון וזאת על מנת לזהות מפגעים וסכנות שנוצרו כתוצאה משימוש אינטנסיבי במהלך פעילות הקיץ או בפעילות הסדירה ולהבטיח כי מבנה הפעילות בטוח עוד טרם עריכת סקר הבטיחות השנתי ע"י מהנדס בטיחות.

תנועתו משקיעה מאמץ ומשאבים רבים על מנת להבטיח את בטיחותם ושלומם של הרכזים, המדריכים והחניכים במבנה ובפעילות, סקר זה הינו מסד משמעותי ביכולתו לממש אחריותו בתחום הבטחת הבטיחות במבנה ובסביבת הפעילות ויש למלאו ברצינות ודאגה.

בברכת שנה טובה ובטוחה,

שם הקן/סניף/מועדון:

מחוז/מעגל:

כתובת המבנה:

### חצר המבנה

1

הערות

כן/לא

		<p><b>החצר נקייה ופנויה ממפגעי בטיחות?</b> פסולת העלולה לסכן את השוהים בחצר, בזנטיים בולטים, חוטי תיל, ברזלים, ערימת סנדוד, עמודים חלודים? מתקני ספורט ושעשועים מסוכנים? גדר נמוכה/הרוסה, ענפים/עצים בולטים?</p>	1.1
		<p><b>האם יש בחצר הפרשי גובה העולים על 40 ס"מ?</b> בורות מסוכנים? תאי ביקורת של ביוב הבולטים מעל לפני הקרקע? צינורות? מוני מים או ברזים?</p>	1.2
		<p>האם מותקן בחצר כלוב נעול לאיחסון בלוני גז? האם יש שרשרת ומנעול?</p>	1.3
		<p><b>ביציאה מהחצר לכיוון הכביש, האם קיים שער או מעקה הפרדה המונע ריצה של החניכים לכביש?</b> על מעקה ההפרדה להיות לפחות 10 מ' אורך ובגובה של 1 מ'.</p>	1.4



# הנוער העובד והלומד

מרחב חיים

		1.5	האם הקן מוקף גדר? האם הגדר יציבה ותקינה? סורגי הגדר צריכים להיות אנכיים במרווחים של לא יותר מ - 10 ס"מ בין סורג לסורג בחוזק הדרוש למניעת כיפופם. בגדר רשת גודל המשבצות יהיה 3-4 ס"מ כדי למנוע טיפוס.
		1.6	האם יש בעיות עם השכנים בקרבת המבנה?
		1.7	האם יש ברזים דולפים בחצר שמהווים מפגע? שלוליות?
		1.8	האם בשטח המבנה יש גג או מקום מוגבה אחר שניתן לטפס עליו ואינו מוגן ע"י מעקה למניעת נפילה?

**כל איסור על חניית רכבים במתחם הפעילות!**

## 2 פנים המבנה

הערות	כן/לא		
		2.1	האם המדרגות שלמות? האם קיים פס מחוספס המונע החלקה?
		2.2	האם קיים מעקה למדרגות בגובה 1.3 מ' לפחות? האם המעקה יציב?
		2.3	האם ישנו שלט יציאה מואר או פולט אור בכל אחת מהיציאות במבנה?
		2.4	האם יש במבנה רצפות שקועות?
		2.5	האם גובה החלונות הוא לפחות 1.5 מ'?
		2.6	האם קיימים סורגים על חלונות המבנה?
		2.7	האם הרווח בין שלבי הסורגים קטן מ - 10 ס"מ?
		2.8	האם החלונות שלמים?
		2.9	האם יש מגן צירים למניעת קטיעת אצבעות על כל דלתות המבנה?
		2.10	האם מותקן התקן להאטת הפתיחה והסגירה על כל הדלתות? גלגל האטה, מחזיר שמן...
		2.11	האם קיים במבנה ריהוט שבור? מסוכן? דליק?
		2.12	האם באזור המבנה או בתוכו קיימת סכנת החלקה?
		2.13	האם יש שירותים במבנה? יש מספיק ברזים? תקין?
		2.14	האם יש מקלט בקן או בסביבתו?
		2.15	האם דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו פנויות? כולל יציאת החירום מהמקלט!
		2.16	האם קיימת תאורת חירום במקלט?
		2.17	האם את/ה מזהה התפוררות או כל פגם אחר בתקרת המבנה?
		2.18	האם באולם/חדר ששטחו מעל 100 מ"ר, או שמכנס יחד יותר מ - 60 ילדים יש שתי דלתות?



## מערכות החשמל

3

הערות	כן/לא		
		האם המפסקים והשקעים בקירות מותקנים בגובה של 1.80 מ' מהריצפה?	3.1
		האם מערכת החשמל במבנה מוגנת על ידי ממסר פחת? <b>בצע לחיצת בדיקה!</b>	3.2
		האם יש שקעים חשופים במבנה?	3.3
		<b>האם ציוד החשמל תקין?</b> בצע בדיקה ויזואלית, האם התקעים תקינים? האם ישנם מאווררים ללא כיסוי רשת...?	3.4
		האם כל גופי התאורה והמנורות מקובעים היטב?	3.5

## כיבוי אש/עזרה ראשונה

4

הערות	כן/לא		
		כמה מטפי כיבוי יש במבנה? מלאים? האם מותקנים במקומות נגישים? <b>ציין את תאריך בדיקתם!</b>	4.1
		האם יש במבנה גלגלון לכיבוי אש? האם הוא תקין?	4.2
		האם יש ברז כיבוי בקוטר "2" ?	4.3
		האם קיים במבנה תיק עזרה ראשונה מרוענן ומלא ע"פ התקן?	4.4

## מחסני ציוד

5

הערות	כן/לא		
		האם יש מחסן ציוד במבנה? האם הוא נעול בנפרד?	5.1
		האם המחסן מאורגן ומסודר ולא מסכן את המשתמשים בו?	5.2
		האם חומרים מסוכנים שמורים סגורים באריזתם המקורית <b>ונעולים</b> ? (חומרי ניקוי, טרפנטין, צבע וכו')	5.3

"נשבעים לחיים"



# הנוער העובד והלומד

מרחב חיים

הערות מיוחדות:

המבנה כשיר לפעילות בהסתייגויות אלו:

מועד הבדיקה:

---

שם הבודק:

---

תפקיד:

---