

מבדק בטיחות לדירת מגורי בוגרים (קומונה/דירה ועוד)

חצר אם יש	החצר תהיה נקייה ופנויה ממפגעי בטיחות, ללא דברי פסולת, בזנטיים תקועים, זכוכיות שבורות, הפרשי גובה, חומרים מסוכנים, ציוד שעלול לקרוס, פרגולה רעועה, מרצפות מתנדנדות, אזורים חדים שעלולים לפצוע, משחקים ומתקני משחק, עשבייה שעלולה לייצר שריפה ועוד.
חדר המדרגות	לבחון תקינות מעקות, תקינות המדרגות, למנוע סכנת החלקה, לבדוק מקומות שפעוט עלול להתכופף וליפול, לוודא רווח בסורגים שאין בו סכנה להילכדות ראש, מערכת חשמל תקינה ועוד.
הבניין במבט חיצוני	לבדוק שאין מפגעי תשתית בבניין, סדקים במבנה, פסיפס מתקלף, אדניות שעלולות לעוף ברוח, מרזבים נקיים להזרמת מי גשמים, רטיבות ועובש חשודים.
הדירה שלנו	דלתות וחלונות המבנה יאפשרו נעילתו ואבטחתו מפני פריצה.
	חלונות המבנה יהיו שלמים ותקינים. נשאף לזכוכיות מסוג טריפלקס.
	לוודא שבכל החלונות שגובה סף התחתון שלהם עולה על 2.00 מ' מהקרקע הקרובה - שאין כסאות צמודים לחלון שמאפשרות לילד לטפס ולהתכופף החוצה.
	לוודא שהסורגים ברווח שמונע לכידת ראש.
מטבח	בדיקה שמערכת הגז תקינה ושלמה, ללא פגמים או אלתורים נראים לעין. סימן מובהק לדליפה הינו הריח החריף של גז הבישול. במקום חשוד נבחן את אזור הדליפה ונשפוף סבון לזהות בועות גז מדליפה. (מומלץ לצייד את אזור הבישול במטף כיבוי אש). מערכת הגז צריכה לעבור אישור כל 5 שנים (אישור הניתן חינם מחברת הגז).
	חומרי ניקוי יאוכסנו בנפרד ממוצרי מזון. במידה וישנם ילדים בבית, חומרי הניקוי יהיו סגורים בארון נעול ובאריזתם המקורית בלבד.
	רצפת המטבח תהיה נקייה ממפגעי החלקה כגון כתמי שמן.
	מכשירי החשמל במטבח יהיו מחוברים באופן בטוח לשקע הקיר, ללא כבלים מאריכים.
סלון	לא יהיו פריטי ריהוט שבורים בסלון.
	לא יעשה שימוש קבוע בחיבורי חשמל ארעיים - כבלים מאריכים ומפצלים.
	מכשירי החשמל וכבליהם יעמדו באופן בטוח ולא יהוו מפגעים.
	הטלוויזיה, המזנון, כוננית הספרים צריכים להיות מחוברים היטב לקיר.
חדרי שינה וחדרי ילדים	פריטים תלויים כגון מדפים, תמונות קישוטים וכו' יהיו מאובטחים בפני נפילה, יש לשים דגש על ציוד שנמצא מעל למיטות השינה.
	יש לסקור את החדר ולנסות לדמיין חפצים שעלולים לפצוע ולסכן.
שירותים ומקלחת	צנרת המקלחת, השירותים והכיור יהיו שלמים ותקינים וללא נזילות.

	מערכת החשמל צריכה להיות מוגנת ממים.
	הרצפה תהיה נקייה ממפגעים ומאפשרת תנועה חופשית גם ברגליים יחפות.
	לא יהיו פתחי ניקוז, בולטים ומסוכנים.
	מומלץ להשתמש בשטיח מונע החלקה ברצפת המקלחת.
מדרגות בתוך הדירה אם יש	המדרגות יהיו שלמות ופנויות מצידוד. המעקה יהיה יציב ובגובה תקני (מעקה המדרגות יהיה בגובה 1.05 מ' לפי התקן).
מערכת חשמל	לוח ראשי ולוחות משנה יעשו מפח או מחומר פלסטי הכבה מעצמו, או מחומרים בלתי דליקים אחרים, ולא מעץ או מחומר דליק.
	יש לבדוק תקינות מפסק הפחת (מונע התחשמלות) לחיצה על הלחצן אמורה לכבות את זרם החשמל בדירה כולה.
	בכל לוחות החשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן מפסקי זרם פחת ברגישות של 30 מיליאמפר בהתאם לדרישות חוק החשמל.
	השקעים והמתגים יהיו שלמים ולפי הצורך סוגרי פלסטיק כנגד ילדים.
ממ"ד	יש להכין את הממ"ד באופן שיאפשר נעילה מוחלטת של החלון והדלת ויכיל אמצעים לשהות של כיממה.
פעוטות וילדים	מומלץ לעיין באתר 'בטרם' בכל הקשור למוגנות פעוטות בבית- /https://beterem.org
סרטון הדרכה	הנכם מוזמנים לצפות בסרטון דקה של למידה על בטיחות בדירת המגורים